

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zakázky	„Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia“
Druh zakázky	Stavební práce
Prohlídka místa plnění	31. 5. 2017 se srazem před vstupem do objektu gymnázia
Termín pro podání nabídek	14. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)

Název zadavatele	Matičnické gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele	Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava
IČ zadavatele	00842761
WWW zadavatele	http://www.mgo.cz
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy

Zastoupen

Zástupce	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zástupce	Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ zadavatele	28631595
Elektronická adresa	info@dobrazakazka.cz
URL	http://www.dobrazakazka.cz
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284

Ostrava
2017-06-08

Zadavatel Matičnické gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Dotaz:

Jaká je výška místnosti (stropů) kde budou svítidla instalována?

Odpověď:

Světlná výška v místnostech – učebnách je 3,4 m.

Dotaz:

Jaký je požadavek na URG ? Dle ČSN 12464-1 tab. 5.36 = UGR 19?

Odpověď:

Požadovaný činitel UGR je normový dle citované normy a má hodnotu jak je uvedeno UGR=19. Na tuto hodnotu byl zvolen typ svítidel (tvar a světelně-technické vlastnosti), ostatní nevyhovovaly. Dále upozorňuji na to, aby byl dodržen ve svítidle osazený předřadník DALI (rozšířený o switch kontrol a další spínací prvky, které jsou popsány v technické zprávě). Toto je nutné dodržet, jinak nebude osvětlení splňovat požadavky na ovládání dle požadavku investora.

S pozdravem

Ing. Jiří Zapletal

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění

