

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zakázky	<b>Stavební úpravy jídelny Maticního gymnázia Ostrava</b>
Druh zakázky	Stavební práce
CPV	45214200-2
Prohlídka místa plnění	16. 6. 2017 od 8:00 hodin se srazem před vstupem do objektu gymnázia
Termín pro podání nabídek	30. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)

Název zadavatele	Maticní gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa zadavatele	Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
IČ zadavatele	00842761
Oprávněná osoba zadavatele	Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy
Profil zadavatele	<a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00842761">https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00842761</a>
URL zadavatele	<a href="http://www.mgo.cz">http://www.mgo.cz</a>

### Zastoupen

Zástupce	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zástupce	Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ zadavatele	28631595
Elektronická adresa	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a>
URL	<a href="http://www.dobrazakazka.cz">http://www.dobrazakazka.cz</a>
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284

Ostrava  
2017-06-26

Zadavatel Maticní gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

### Dotaz:

Prosíme o určení - bližší popis níže uvedené položky a kam se bude montovat??

Dod+mont vestavěná sestava pevně kotvených žakovských židlí vč. dopravy ks 100,00000

### Odpověď:

Zhotovitel může použít výrobek jakéhokoliv výrobce sestavy pevně kotvených stolů+židlí při zachování požadovaných parametrů dle projektu. Jako příklad pevně kotveného nábytku uvádíme např. typ Canteen ARM, který požadované parametry splňuje. Pevně kotvený nábytek se bude montovat do jídelny, ve výkrese 04- 1.NP-nový stav je rozkreslen počet stolů i počet židlí (těch je 100 ks)

Při prohlídce místa plnění vyvstaly tyto dotazy:

### Dotaz:

Z jakého důvodu je vyžadováno dvojsklo ve vnitřních prostorách?

### Odpověď:

Je požadováno z hlediska snížení hluku mezi jednotlivými prostorami.


### Dotaz:

Ventilátor z výdejny – jak bude přesunut vč. přívodu el.?

**Odpověď:**

Bude přesunut ventilátor, přesouvá se do okna shodné velikosti. Přívod k němu bude nový, je zahrnut v části elektroinstalace

S pozdravem

  
Ing. Jiří Zapletal  
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r. o.  
na základě zmocnění

