
















LEGENDA OSVĚTLENÍ:

-  vypínač faz.1
-  vypínač faz.1 IP44
-  vypínač faz.6
-  vypínač faz.7
-  rozvaděč
-  kabelová trasa

LEGENDA SVÍTIDEL:

-  A1 MODUS I418ALDP600 T8 4x18W, IP20, mřížka, zapuštěné
-  A2 MODUS F424ALDP T5 4x24W, IP20, mřížka, přisazené
-  B1 MODUS V3254 T5 2x54W, IP65, PC kryt, přisazené
-  D1 MODUS KSO254, T5 2x54W, IP40, opálový kryt, přisazené
-  E1 MODUS LLX254ALDP T5 2x54W, IP20, mřížka, přisazené
-  F1 MODUS SBL3LKNV2/180ND/REND (RCONT) LED 39W, IP20
-  N1 MODUS OZN/TG/8W/T/1/SE 1x8W, IP22 autonomní 1h, bez piktogramu
-  N2, N2D MODUS OZN/TG/8W/T/1/SE/ 1x8W, IP22 autonomní 1h, piktogram
-  N3, N3D MODUS OZN/TGS/8W/T/1/SE 1x8W, IP22 autonomní 1h, piktogram

POZNÁMKY

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška přístrojů a vývodů musí být před montáží konzultována a odsouhlasena zástupcem zadavatele

ROZVODY

- v konstrukcích stěn
- v podhledech
- v kabelových žlábech a kabelových rostech
- rozvody provést kabely CYKY
- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na ČSN 33-2000-3
- ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. HAVLENA	ING. HAVLENA	ING. HAVLENA	ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR MATIČNÍ GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o.				SPEC.	SILNOPROUD
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY MATIČNÍHO GYMNAZIA OSTRAVA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:50
				POČET A4	4
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	03/2017
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP – OSVĚTLENÍ				ZAK.ČÍSLO	03/2017
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0317-2
				Čís. výkr.	D.1.4.g-04