Dobrý den,

děkujeme za zaslání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta - Rekonstrukce zdravotechniky" a prosíme o doplnění informací.

- Bude k dispozici projektová dokumentace stavební části (ASŘ)?
- Bude k dispozici projektová dokumentace zdravotechniky (ZTI)?
- Pokud ano, budou k dispozici ve formátu *.dwg nebo pouze ve formátu *.pdf?
- Prosíme o výkresy s označením jednotlivých řešených objektů s počtem podlaží. Ze zadání není jasné, o jaké objekty se jedná.
- Prosíme o zaslání PD s trasami ležaté kanalizace (po rekonstrukci), na kterou se bude tato PD napojovat
- Prosíme o vyznačení vyústění kanalizace do venkovní kanalizace u objektu C
- Nachází se v objektu kuchyně či výdejna, pokud ano je předmětem PD, jak je řešena likvidace tuků, bude nutné řešit odlučovač tuků apod.
- Jak jsou v současnosti likvidovány dešťové vody? Při takto rozsáhle rekonstrukci může být třeba oddělit dešťové vody a řešit možnost zasakování apod.
- Vodovodní přípojka je předmětem PD také, nebo pouze vnitřní rozvody vody?
- Kanalizace vně objektu je také předmětem PD (“v celém areálů původní“)? Tzn. revizní šachty, odvodnění hřiště, parkoviště apod.? Pokud ano, prosíme o zaslání PD ke stávající kanalizaci vně objektu (pokud byla dochována).
- Jak je v objektu zajištěn ohřev TV? Je předmětem návrhu výměna zdroje/zdrojů teplé vody?
- Je součástí PD nové vybavení (kartáče na WC, osoušeje rukou, držáky papíru ap) ?
- Bude v rámci PD měněna dispozice v objektu, nebo budou soc. zařízení v původním umístění?
- Jsou součástí PD také sprchy a zázemí tělocvičny?
- Jaké je uvažované dělení na etapy? ETAPA 1 - objekt A + ETAPA 2 – objekt B?
- Nachází se v objektu hyg. zázemí pro ZTP, nebo je nutné v rámci PD vybudovat nově?
- Bude v rámci PD nutné řešit také větrání hyg. zázemí – ventilátory? Jak je řešeno nyní větrání?

Pozn.:
- budeme dělat i PBŘ (prostupy apod.);
- řešit i statiku v případě že se bude měnit dispozice?

Předem děkujeme za odpovědi.

Odpověď:

Zakázka se týká zpracování nové projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci zdravotechniky. Vzhledem k tomu, že ke stávajícímu stavu není k dispozici žádná projektová

dokumentace, konkrétní rozsah a podrobnosti budou průběžně koordinovány s objednatelem během zpracování projektu.